

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz budowa pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiskami dla kamperów”.

W dniu 05 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej jako „PZP”, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w następujących elementach: 1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji technicznej dla pola biwakowego: 1.1. W opisie technicznym np. str. 10 i na rysunku, jest zapis o ilości 20.87 m2. 1.2. Zgodnie z rysunkiem PZT np. rys. PZT-01 – ilość ta wynosi ok. 155 m2. 1.3. W wyjaśnieniach piszecie Państwo, że ilości robót do wyceny mamy wyceniać na podstawie ilości zawartych w tabelce – a te ilości są sprzeczne z rzeczywistością. 1.4. Prosimy o korektę w tym zakresie i sprawdzenie błędów w dokumentacji. Mając na uwadze, że jest to istotny błąd w postępowaniu, skutkujący jego unieważnieniem a nawet odebraniem dofinansowania, wnioskuję o udzielenie wyjaśnień w ww. zakresie oraz o przesunięcie terminu składania ofert o okres umożliwiający sprawdzenie przez projektanta wszystkich błędów zawartych w dokumentacji technicznej.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że projekt w zakresie powierzchni jest prawidłowy. EKOKRATA 13% = POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA-87%, POW. UTWARDZONA- 13% oznacza to, że podana powierzchnia utwardzona z ekokraty - 20,87m2 to właśnie 13% z całej powierzchni drogi- 158,67m2. Powierzchnia biologicznie czynna została doliczona do : „wzmocnionych nawierzchni trawiastych” które liczone jako 100% pow. biologicznie czynnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.


Wz Burmistrza
Tomasz Stoltmann
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22