



- BUDYNEK ISTNIEJĄCY OBJĘTY OPRACOWANIEM
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- ISTNIEJĄCA DROGA POŻAROWA
- PROJ. ODCINEK DROGI POŻAROWEJ SIĘGACZ dł.15m
- PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- GRANICA DZIAŁEK
- 52,9% OBWODU BUDYNKU CHRONIONE DROGĄ POŻAROWĄ
- GRANICA OPRACOWANIA
- ISTN. WEJŚCIA DO BUDYNKU
ISTN. WYJŚCIA EWAKUACYJNE
- ØHP1,2,3 ISTNIEJĄCY HYDRANT ZEWNĘTRZNY NA SIECI ZEWNĘTRZNEJ
- ØHP4,5,6,7 ISTNIEJĄCY HYDRANT ZEWNĘTRZNY NA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr Małgorzata Pilch Nr upr. 622/2015

Siąszyce, dnia 15.11.2021
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
szwiedzam
bez uwag uwagami:

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500 09.2021

Analiza zgodności z przepisami istniejącej drogi pożarowej do budynku nr 2/3 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu