

Poznań, 2017-06-22

Numer pisma: DW/IBM/422/36524/2017

Numery spraw: IBM/80-9-1/621/2017

**Pracownia Projektowa Eliza
Jankowska
Piaskowa 29
62-053 Drużyna****Dotyczy: Przebudowy ulic: Śliwkowej, Obrzańskiej i Agrestowej w Mosinie.**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu: Marek Grzelewski - Specjalista ds. Eksploatacji Sieci i Obiektów Wod-Kan, tel.: 61 8359 863, 697 892 063.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych oraz na przyłączach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze studniami na sieci kanalizacji sanitarnej, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci i na przyłączach wodociągowych.
6. Krawężnik nad wodociągiem wykonać na lekkiej podbudowie betonowej.
7. Wszystkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z AQUANET S.A. - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan.
8. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m, dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.

Sprawę prowadziła: Olga Stachowska, tel. 061 8359 320,
mail: olga.stachowska@aquanet.pl

Załączniki: projekt budowy ul. Śliwkowej, Obrzańskiej i Agrestowej w Mosinie.
Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
[Podpis]
Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Otrzymują:
Gmina Mosina
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina