

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
Grobla 15, 61-859 Poznań  
tel. 61 85-45-270, faks 61 85-45-508  
dts@wsgaz.pl

**Pracownia Projektowa**  
**Eliza Jankowska**  
**Piaskowa 29**  
**62-053 Drużyna**

W/ znak:  
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108285/17

z dnia 4-05-2017  
z dnia 1-06-2017

### Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

**NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108285/17**

Dotyczy: **budowy dróg gminnych**

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwa: **wielkopolskie**

Gminy: **Mosina**

Miejscowości: **Mosina**

Ulice: **Agrestowa, Obrzańska, Śliwkowa**

W odpowiedzi na pismo z dnia 4-05-2017 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wskreślonej siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.  
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- 2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy.  
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
- 3a. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.
- 3b. Wkreślane geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu.  
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.

4. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia Poznań Południe, ul. Głogowska 429, **tel. 61 8390611**, **fax 61 8390623**.
5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

**Do wiadomości:**

- Gazownia Poznań Południe

**Załączniki:**

- Komplet map

KIEROWNIK  
Seksja Ewidencji Majatku i Uzgodnień  
*[Signature]*  
Szymon Flieger

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślik, tel.: (61) 8 545 343