



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl

RIGKiP.271.11.3.2023RPZ

Sobótka, 11.07.2023 r.

Dotyczy: **„Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1: Część opisowa Projektu wskazuje w dziale Cel i zakres opracowania m.in. oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów. Roboty te ujęto w pozycji 44 przedmiaru. Wg udostępnionych PZT - nie ma jakichkolwiek robót w zakresie rowów. Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź: W zakresie planowanych robót należy wykonać oczyszczenie oraz udrożnienie rowu na odcinku około 500 m od początku zakresu opracowania od południowej strony jezdni. Rów ten jest częściowo widoczny na mapach do PZT. Ponadto w ramach zadania należy wykonać i częściowo umocnić skarpy.

z up. BURMISTRZA

mgr Violetta Gaworczyk
Sekretarz Miasta i Gminy

