



Łomianki, 08 listopada 2023 r.

RZP.271.43.2023

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji **RZP.271.43.2023 Montaż urządzeń oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/10 pn. „Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych”.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.) przekazuje treść pytania bez ujawniania źródła zapytania.

### Pytanie nr 1

Dzień dobry. Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem mamy pytanie: Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie latarni solarnej z kierunkowym panelem fotowoltaicznym o parametrach technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego w OPZ ? Kierunkowy panel fotowoltaiczny umożliwi nakierowanie panela na południe, bez względu na usytuowanie słupa i diod LED. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze (wydajniejsze), ale powoduje ono zmianę wyglądu lampy (panel jest wyodrębniony z obudowy oprawy). Przykładowe rozwiązania zamieszczamy w załączniku.

### Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych. Oprawy winny estetycznie nawiązywać do przykładu Zamawiającego. Należy zastosować słupy o wytrzymałości odpowiedniej do zastosowanych opraw, uwzględniając większą siłę parcia wiatru na oprawę i panel solarny.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:  
Katarzyna Rojcka  
Referat Zamówień Publicznych  
tel.: 22 888 98 92