



## Urząd Gminy Dąbrowka

05-252 Dąbrowka,  
ul. T. Kościuszki 14,  
NIP 125-133-47-85

Tel.: 29-757-80-02, Fax.: 29-757-82-20

E-mail: [urząd@dabrowka.net.pl](mailto:urząd@dabrowka.net.pl)

www: [www.dabrowka.net.pl](http://www.dabrowka.net.pl)

Dąbrowka, dnia 30 sierpnia 2021 r.

IR.271.1.8.2021

### Uczestnicy postępowania

#### **dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na przebudowę dachu hali przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wszeborach.**

W związku z zapytaniem wykonawcy w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający - działając zgodnie z art. 284 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

#### **Pytanie 1**

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie przedmiarów: -w pozycjach dotyczących konstrukcji nie zostały uwzględnione materiały oraz wszystkie elementy więźby dachowej.*

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zestawieniami na rysunkach konstrukcyjnych :

- kratownica dachu łącznie z elementami montażowymi 6813kg - ujęte pozycja 4 - przedmiaru,
- elementy łączów T , L i blachy 4802kg - pozycja 5 przedmiaru,
- belka BS1 - 8szt - waga 846 kg - pozycja 6 przedmiaru,
- konstrukcja pod centralę 782 kg - pozycja 14 przedmiaru.

W tych pozycjach jest ujęta cała konstrukcja zgodnie z zestawieniami w projekcie konstrukcji. Należy w nich ująć wszelkie elementy związane z wykonaniem konstrukcji.