

Wągrowiec, dnia 22.08.2024 r.

RI.271.12.2024.FZ

**Wyjaśnienie Nr 1**  
**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Runówku”**

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2024/BZP 00051522/07/P z dnia 2024-08-20

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 1**

Proszę o jednoznaczne wskazanie rodzaju podbudowy jaką należy przyjąć do wyceny. Występują dwa rodzaje materiałów tj. przekrój normalny wskazuje na podbudowę z warstwy stabilizowanej cementem gr. 15 cm oraz 5cm górnej warstwy podbudowy natomiast przedmiar wskazuje na podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20cm. Ponadto proszę o wskazanie czy do wyceny należy przyjąć nie ujęte w przedmiarze a zawarte w opisie technicznym koszty związane z wycinką 12 drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, natomiast nie należy wyceniać wycinki drzew.

Z up. Wójta Gminy Wągrowiec  
Dorota Knopczyńska – Skarbnik Gminy