

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym na „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozłowo – etap I”- znak sprawy RGT.ZP.271.3.2023

Do wszystkich Wykonawców

Zapytania z dnia 22.03.2023r. oraz 23.03.2023r.

Pyt. 1. Proszę o potwierdzenie, że aeratory oraz filtry ciśnieniowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Koszt wykonania z takiego materiału jest 3 razy droższy niż wykonanie standardowe ze stali węglowej.

Odp. na pyt.1

Zamawiający potwierdza że, aeratory oraz filtry ciśnieniowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem technicznym sanitarnym.

Pyt. 2. Z jakiej stali mają być wykonane zbiorniki retencyjne?

Odp. na pyt.2

Zbiorniki retencyjne mają być wykonane z elementów stalowych (ze stali niskowęglowej) atestowanych. Od środka zbiorniki malowane farbą z atestem PZH. .

Pyt. 3. Zgodnie z zapisami projektu na SUW Kozłowo modernizacji podlegają trzy studnie głębinowe SW4, SW5, SW6. Na obiekcie znajduje się jeszcze studnia SW3. Czy podlega ona modernizacji?

Odp. na pyt.3

Tak, Zamawiający potwierdza, że modernizacji podlegają trzy studnie głębinowe SW4, SW5, SW6.

Pyt. 4. Zaproponowane w projekcie typoszeregi pomp wskazują, że mają one falowniki nabudowane na silnik pompy. Proszę o potwierdzenie, że pompy zestawu hydroforowego oraz pompy płuczące mają być dostarczone w wykonaniu z falownikiem nabudowanym na silniku pompy.

Odp. na pyt.4

Zamawiający potwierdza że, pompy zestawu hydroforowego oraz pompy płuczące mają być dostarczone w wykonaniu z falownikiem nabudowanym na silniku pompy – zgodnie z projektem.

5. Proszę o przesłanie zestawienia stali dla projektowanych budynków.

6. Proszę o przesłanie zestawienia elementów więźby dachowej projektowanych budynków.

Odp. na pyt. 5 i 6

Z uwagi na to, iż dokumentacja projektowa szczegółowo określa i rozrysowuje elementy konstrukcyjne zarówno w zakresie konstrukcji więźby dachowej jak i konstrukcji betonowych z wykorzystaniem stali każdy z wykonawców celem prawidłowego oszacowania oferty z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia samodzielnie dokonuje jej zestawienia i wyceny.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Barbara Szczepkowska