



Burmistrz Miasta Darłowo
ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo

☎ 94 355 12 00
☎ 94 355 12 39
✉ poczta@darlowo.pl
🌐 www.darlowo.pl

Darłowo, 2024-05-09

ZP.271.15.2024

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa ul. Zacisze w Darłowie”.

Adres strony postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/darlowo>
nr ogłoszenia w BZP – 2024/BZP 00290511

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z przepisami uwzględniającymi, że przy realizacji nowo budowanej ulicy ma być wykonywany kanał technologiczny, natomiast w dokumentacji projektowo-technicznej nie został on ujęty. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach powyższego zadania nie należy wykonywać kanału technologicznego.

Odpowiedzi:

Należy wykonać kanał technologiczny – kanał technologiczny został ujęty w załączonej do postępowania dokumentacji technicznej. Lokalizacja - plik skompresowany pn. „projekt zagospodarowania terenu.7z”.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie dokładnej głębokości komory betonowej prostokątnej o nr D2 z osadnikiem 0,5m. Bez powyższych danych producenci nie mogą nam wycenić powyższej komory.

Odpowiedź:

Studnię D2 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, rzędne zagłębienia podane są na PZT oraz na profilu podłużnym opracowania branży sanitarnej. Wykonanie komory prostokątnej uzależnione jest od możliwości technicznych montażu klapy zwrotnej na wylocie w studni D1. Na PZT znajduje się odnośnik z uwagą przy studni D1.

Z up. Burmistrza
Rafał Jagórski
Zastępca Burmistrza

Pracownik merytoryczny:

Joanna Sawicka, tel. 94 355 12 48