

Płock, dnia 01 lipiec 2021 r.

TZPiZI.261.1798.2021

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego
nr postępowania
TZPiZI.261/03/RB/21**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na **roboty budowlane** pn. Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ulicy Strzeleckiej 3 **Nr referencyjny: TZPiZI.261/03/RB/21**

- I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie oświetlenia terenu (Rozdział IV pkt. 7 SWZ). Załączony przedmiar robót (kosztorys ślepy) nie zawiera w/w robót. Czy Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy winien uwzględnić w wycenie roboty związane z wykonaniem oświetlenia poprzez dodanie we własnym zakresie dodatkowych pozycji kosztorysowych?

Odpowiedź: Kosztorys ślepy zawiera w punkcie 28 zakres dotyczący oświetlenia terenu. Wykonawca winien w tym punkcie zawrzeć wszystkie roboty potrzebne do zrealizowania projektowanego oświetlenia terenu.

Pytanie nr 2

W jaki sposób ma być zapalane i gaszone oświetlenie zewnętrzne?

Prosimy o podanie wysokości słupów oświetleniowych, długości wysięgników oraz mocy opraw Ledowych.

Odpowiedź:

- Oświetlenie zewnętrzne powinno być zapalane bezobsługowo za pomocą włącznika zmierzchowego zapalającego wszystkie 3 lampy jednocześnie.
- Wysokości słupów zostały określone w punkcie 28 przedmiaru robót (kosztorys nakładczy).
- Długość wysięgników powinna wynosić do 0,5 m , moc opraw led min. 36W odpowiednio do powierzchni oświetlanej

II. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku

wz. Piotr Rykowski