

Dziwnów, dnia 22 marca 2022 r.

Nr postępowania: WZP.271.3.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej dla kanalizacji deszczowej studnie rewizyjne należy przewidzieć jako żelbetowego, natomiast wg STWiOR jako betonowe. Który materiał na studnie rewizyjne należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie

Do wyceny materiału na studnie rewizyjne należy przyjąć beton.

Pytanie nr 2

Zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej dla kanalizacji deszczowej (pkt 3.3): „Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał (studzienki połączeniowe i rozgałęźne).” Natomiast wg profili podłużnych wszystkie studnie rewizyjne są wyposażone w osadnik o głębokości 0,5 m. Wyklucza się tym samym prefabrykowane kinety. Które rozwiązanie techniczne w tym zakresie jest obowiązujące?

Wyjaśnienie

Obowiązującym w tym wypadku rozwiązaniem technicznym jest zastosowanie w studniach rewizyjnych osadnika o głębokości 0,5 m, zgodnie z rysunkami profili podłużnych.

Pytanie nr 3

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że w pasie drogowym ulic Pogodnej i Radosnej (domniemy, że pas drogowy mieści się pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami) znajdują się duże hałdy gruzu i zanieczyszczonego gruntu prawdopodobnie z przyległych posesji. Czy teren

ten zostanie uprzątnięty przed rozpoczęciem robót? Czy potencjalny Wykonawca musi przyjąć załadunek, wywóz i utylizację tych odpadów w kosztorysie ofertowym?

Wyjaśnienie

Ww. prac nie należy wliczać w koszty, ponieważ nie należy to do zadań Wykonawcy. Teren zostanie uprzątnięty przed rozpoczęciem robót.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza

Łukasz Dzioch