

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn. **„Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Koło Kościoła” II odcinki z budową chodnika dla pieszych”**

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00269467/01 z dnia 16.11.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

Zamawiający informuje, iż w toku w/w postępowania zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami

Pytanie 1

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale VI dotyczącym terminu wykonania zamówienia zawarty jest zapis: „330 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”, a z kolei w dokumencie pod nazwą: Zał. 7 umowa w paragrafie 2 w punkcie 1 zawarty jest zapis: „335 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy”. Proszę o wskazanie poprawnego zapisu oraz o ujednolicenie.

Odpowiedź

Zamawiający w Zał. 7 umowa w paragrafie 2 w punkcie 1 koryguje zapis winno być: „330 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy”

Pytanie 2

Czy Wykonawca ma we własnym zakresie zagospodarować odpady z budowy (np. drewno, humus, kruszywo z rozbiórek, galanteria brukarska)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż Wykonawca ma we własnym zakresie zagospodarować odpady z budowy (np. drewno, humus, kruszywo z rozbiórek, galanteria brukarska), zgodnie z zapisami w STWiORB, przedmiarze i dokumentacji

Pytanie 3

Proszę o wskazanie metody umocnienia wlotów/wylotów przepustów pod koroną drogi.

Odpowiedź

Zgodnie z załączonymi szczegółami, które są zgodne z dokumentacją, przedmiarem i STWiORB.

Pytanie 4

Proszę o przedstawienie tabeli robót ziemnych, przekrojów normalnych, przekrojów przez przepusty pod koroną drogi oraz przez zjazdy indywidualne

Odpowiedź

Przekroje przez przepusty zjazdy i przepusty pod drogą zgodnie z załączonymi szczegółami, które są zgodne z dokumentacją, przedmiarami i STWiORB. Załącza się tabelę robót ziemnych. Przekroje normalne (typowe) są dołączone do dokumentacji przetargowej. Załącza się tabelę robót ziemnych wraz z analizą, tabele są zgodne z przedmiarem robót.

Pytanie 5

Czy w ramach niniejszego zadania należy wykonać przebudowę odcinka oznaczonego: „DROGA NR 104057R „KOŁO KOŚCIOŁA” III. Jeśli tak to proszę o przedstawienie przedmiarów dotyczących tego odcinka.

Odpowiedź

Przebudowa odcinka „Koło Kościoła III” wykonywana będzie tylko w zakresie koniecznego do zapewnienia komunikacji dowiązania do istniejącej jezdni drogi/zjazdu na działkę 564/9. Ilości przedmiarowe robót dla odcinka „Koło Kościoła III” ujęte są w całości w przedmiarze dla drogi „Koło Kościoła I”.