

DR.7130.3.12.2018

Dot. DR.7130.1.2.2018

Nowy Tomyśl, 27.02.2018 r.

OPINIA nr 1/2018


Dotyczy: **lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej**

Lokalizacja przedsięwzięcia: **woj. wielkopolskie, gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sątopy, droga powiatowa nr 2714P, działki nr 138/2, 275/4, 260.**

Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2018 r. dotyczącego wydania opinii w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Sątopy w pasie drogi powiatowej nr 2714P Zarząd Powiatu Nowotomyskiego opiniuje pozytywnie przedstawioną lokalizację z zastrzeżeniami:

1. Należy zachować normatywne odległości projektowanych inwestycji od istniejącego uzbrojenia: sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna podziemna i nadziemna, lokalne odcinki sieci deszczowej włączone do rowu biegnącego w pasie drogowym).
2. W projekcie uwzględnić odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej na całej długości i szerokości. Prace odtworzeniowe prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
3. Wszelkie instalacje i urządzenia podziemne uszkodzone w trakcie robót, jak również ich części nadziemne, muszą być natychmiast przywrócone do stanu pierwotnego, z tym, że niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementów uszkodzonych.
4. Opinia jest ważna przez okres 1 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Ireneusz Kozęcki

Otrzymują:

1. Jerzy Sołtysik – Pełnomocnik Gminy Nowy Tomyśl
ul. Szelałowska 28/3
61-626 Poznań
3. a/a DR

Sprawę prowadzi:

Ilona Dębska – Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Rozwoju
Tel. 61 44 26 683, e-mail: idebska@powiatnowotomyski.pl

odbiór osobisty

odbiór