

ZP.271.10.2024

Kaliska, 04.07.2024 r.

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu „Natrysk” wpłynęło pytanie:

- 1. Żaden producent posługujący się aktualnymi dokumentami nie spełnia tak sformułowanych wymagań. Parametr nienormowane nieujęte w normie PN EN 14877:2014 to wytrzymałość na rozdzieranie (N), Ścieralność (mm), Chłonność wody (%)**

**Odpowiedź:** W przypadku braku możliwości przedstawienia materiałów o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej z 2011 roku (z uwagi na zmianę norm) Wykonawca zobowiązany będzie do udowodnienia, że materiały przez niego zaproponowane są nie gorsze niż te wskazane w dokumentacji projektowej. Weryfikacja parametrów nastąpi na etapie przedstawienia przez Wykonawcę wniosków materiałowych, które podlegają będą ocenie przez inspektora nadzoru – osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.