



- UWAGA!
1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji.
  2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
  3. Wszystkie piony należy zaizolować oraz zabudować.
  4. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
  5. Połączenia rur powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych.
  6. Wszystkie piony zakończyć odpowietrznikami automatycznymi. Przed odpowietrznikiem zamontować zawór kulowy odcinający.
  7. Przewody instalacji c.o. izolować termicznie wełną mineralną odpowiednio do średnicy przewodów i miejsca ułożenia zgodnie z warunkami technicznymi.
  8. Należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o. potwierdzone stosownym protokołem.
  9. Wszystkie zawory montować na śrubunkach.
  10. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy oraz być oznakowane znakiem CE.
  11. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
  12. Instalacje wewnętrzna oddzielić od źródła ciepła zaworami odcinającymi.
  13. Dopuszcza się przechodzenia przewodami pod otworami drzwiowymi jedynie w stalowych rurach ochronnych ułożonych w progu.

LEGENDA:

- INSTALACJA CO POWRÓT PEX/AL/PEX
- INSTALACJA CO ZASILANIE PEX/AL/PEX
- DZIAŁKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- 16 x 2,0 / 408 W ŚREDNICA / MOC NA GAŁĄZCE
- 8 PION C.O. PION C.O.
- 0,01 +20 °C Φ: 381 W OPIS POMIESZCZENIA (TEMP. PROJ. MOC GRZEWCZA)
- 0,5 c 7,48 m² VA 50 OPIS PODŁOGI GRZEWCZEJ (NUMER, POWIERZCHNIA, ROZSTAW RUR)

INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT			
OBIEKT	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	SKALA RYS.: 1:50	
ADRES	UL. ŻWIRKI I WIGURY; 86-100 ŚWIECIE	DATA: 01.2024 r.	
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE	NR RYS.: S-3	
UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE			
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
RAFAŁ MROCZKOWSKI mgr inż. inżynierii środ.	POM/0115/PWBS/18 w spec. instalacyjnej bez ograniczeń	INSTALACJE SANITARNE Projektant	