ZŁĄCZE ZO1

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE ZK1

YKY 5x35mm²

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE POMIAROWE LICZNIK DO PRZEŁOŻENIA Z ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG

YKY 5x35mm²

Urządzenie wykonawcze np. DH-PWP-1 (UW)

X-1 X-2 X-3 X-4

Q1 125A

F1 16A F2 16A F3

AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ OUT

PF-1

ZASILANIE DOZÓR URUCHOMIENIE

CENTRALA ODDYMIANIA C1

HDGS 3x2,5mm²

CENTRALA ODDYMIANIA C2

HDGS 3x2,5mm²

PWP1 (UU)

kontrolka - uruchomienie (zielona)

kontrolka - obiekt pod napięciem (czerwona)

przycisk wyzwalający

5 x 2,5

2 x 2,5

Urządzenie np. DH-PWP-1 (US)



N2XH-J 5x35mm²

RG1 po przełożeniu

3P 40A B

N2XH-J 5x10mm² PROJEKTOWANA R1

N2XH-J 5x10mm² PROJEKTOWANA R2.1

N2XH-J 5x10mm² ISTNIEJACA R2.2

N2XH-J 5x10mm² PROJEKTOWANA R3.1

ZŁĄCZE ZO2

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE ZK2

YKY 5x25mm²

Urządzenie wykonawcze np. DH-PWP-1 (UW)

X-1 X-2 X-3 X-4

Q1 125A

F3 F2

AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ OUT

PF-1

ZASILANIE DOZÓR URUCHOMIENIE

PWP2 (UU)

kontrolka - uruchomienie (zielona)

kontrolka - obiekt pod napięciem (czerwona)

przycisk wyzwalający

5 x 2,5

2 x 2,5

Urządzenie np. DH-PWP-1 (US)

ISTNIEJĄCA RG2

N2XH-J 5x25mm²

3P 32A B

N2XH-J 5x6mm² PROJEKTOWANA R2.3

Tytuł rysunku:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA (PWP)

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚRODKA SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU

Adres obiektu budowlanego:

ul. Młyńska, 76-200 Słupsk
dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obręb ewid. 13, jednostka ewid. miasto Słupsk

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

Projektant Elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągała uprawnienia nr POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
Sprawdzający Elektryka:	mgr inż. Tomasz Piskorski uprawnienia nr 8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	

Data:	SKALA	BRANŻA	NR RYS	NR STRONY
grudzień 2023r.		ELEKTRYKA	E-8	.....