


Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
Zasilanie z rozdzielni RG1	Kontrola obrotów napięcia	OCHRONNIK T1+T2	Obwód oświetleniowy pom. B4.1 sterowanie S1	Obwód oświetleniowy pom. B4.1 sterowanie S2	Obwód oświetleniowy pom. B5.1 sterowanie S3	Obwód oświetleniowy pom. B6/1, B6/2	Obwód oświetleniowy pom. B1/1, B1/3, B1/10	Obwód oświetleniowy pom. B1/4 - B1/9	REZERWA	Obwód oświetlenia awaryjnego	Obwód gniazd 230V/16A pom. B1/4, B1/5 pom. B1/6, B1/9	Obwód gniazd 230V/16A pom. B1/3	CENTRALA NW1	CENTRALA NW2
25.5/20			1	1	0.4	0.1	0.5	0.5			2	1	2.6	3.34
5x10			5x2.5	5x2.5	3x2.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5		3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x4	5x2.5
NZRH-J			NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J		NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J



Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
CENTRALA NW3	WENTYLATOR W 14-1	KUCHNIA	SALONA	Obwód oświetleniowy pom. B2/1 - B2/4
7	0.05	0.05	5	0.2
5x4	3x1.5	3x1.5	5x4	3x1.5
NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J	NZRH-J

Tytuł rysunku:

**SCHEMAT ROZDZIELNICY R1**

Nazwa obiektu budowlanego:

**PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚRODKA SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU**

Adres obiektu budowlanego:

ul. Młyńska, 76-200 Słupsk  
dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obręb ewid. 13, jednostka ewid. miasto Słupsk

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku  
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

Projektant Elektryka:

mgr inż. Łukasz Gągała  
uprawnienia nr POM/0256/PBE/16  
sieci i instalacje elektryczne

Sprawdzający Elektryka:

mgr inż. Tomasz Piśkorski  
uprawnienia nr 8346/232/90  
sieci i instalacje elektryczne

Data:

grudzień 2023r.

SKALA

BRANŻA

NR RYS

NR STRONY

ELEKTRYKA

E-9

.....