RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK B1		
Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia wewnętrzna [m²]
B1/1	Korytarz	48.21
B1/2	Sauna 1	10.12
B1/3	Pom. dyżurnego sali glm.	6.78
B1/4	Pokój odpoczynku	17.30
B1/5	Szatnia	17.83
B1/6	Natryski	11.59
B1/7	WC	2.03
B1/8	Przedsionek WC	2.88
B1/9	Szatnia	18.18
B1/10	Sala ćwiczeń	36.21
	Łącznie:	####

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - budynek B2		
Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia wewnętrzna [m²]
B2/1	Komunikacja	27.51
B2/2	Korytarz	10.02
B2/3	Magazyn sprzętu	13.92
B2/4	Magazyn sprzętu	18.31
B2/5	Jadalnia	16.92
B2/6	Magazyn podręczny	6,78
B2/7	Warsztat	39.36
B2/8	Garaż	89.60
B2/9	Węzeł c.o.	7.53
B2/10	Magazyn	15.52
B2/11	Pom. odpoczynku kierowców	18.94
B2/12	WC	2.74
B2/13	Korytarz	2.28
B2/14	Łazienka	1.89
B2/15	Magazyn	4.22
B2/16	Korytarz	4.59
B2/17	Magazyn	2.94
	Łącznie:	####

Projektowana instalacja z.w, c.w.u i cyrkulacji z rur polipropylenowych SDR7.4 PN16 o połączeniach zgrzewanych zwykłych (z.w.) oraz stabilizowanych włóknem szklanym (c.w.u i cyrkulacji)

Zawór regulacyjny MTCV Danfoss

Zawór kulowy

IZOLACJE:
1. Poziomy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy zaizolować otuliną z PE o grubości:
   – przewody o śr. wewn. do 22mm – 20mm,
   – przewody o śr wewn. od 22mm do 35mm –30mm,
   – przewody o śr. wewn. od 35mm do 100mm –równa średnicy wewnętrznej rury
2. Poziomy instalacji zimnej wody należy zaizolować otuliną z PE o grubości 13mm.
3. Przewody instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji ułożone w posadzce zaizolować otuliną o grubości 6mm.

UWAGA:
Do uszczelniania przejść instalacyjnych przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego stosować systemy biernej ochrony przeciwpożarowej odpowiednie do rodzaju przejścia np. Hilti lub Alfa–Seal.

PW6 Projektowany pion instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji z rur polipropylenowych SDR7.4 PN16 o połączeniach zgrzewanych zwykłych (z.w.) oraz stabilizowanych włóknem szklanym (c.w.u i cyrkulacji)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ...\...\...\RC Projekt logo.png

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚRODKA SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 42/22, 42/49, 1099/2 OBR. NR 13, MIASTO SŁUPSK

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU-INSTALACJA ZW, CWU I CYRKULACJA

DANE INWESTORA: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU UL. ROBOWOWA 2, 80-251 GDAŃSK

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. RADOSŁAW CYBULSKI — PODPIS:
UPR. NR. POM/0350/PWBS/23

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. PIOTR SZEWCZUK — PODPIS:
UPR. NR. POM/0108/PWBS/19

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

DATA: 30.12.2023 | SKALA: 1:76 | RYSUNEK NR. S1