


1 Gazowy kondensacyjny kocioł grzewczy ecoCRAFT exclusiv o mocy 160 Kw 1606/3 sztuk 2
2 Zawór bezpieczeństwa wielkość 5/4" cala 3 bary sztuk 2
3 Separator powietrza
4 Zawór zwrotny
5 Pompa obiegu kotła Grundfos typ MAGNA 40-120 F
6 Naczynie wzbiorcze eisnieniowe „reflex" N 500 litr sztuk 2
7 Zawór kołpakowy
8 Zawór kurkowy do napełniania i opróżnienia
9 Filtroodmulnik
10 Czujnik temperatury
11 Rozdzielacze meibes dla 2 obwodów MGV125 dladwóch obiegów sztuk 2
12 Pompa obiegu grzewczego Leszno 65POe120
13 zawór mieszający obiegu grzewczego
14 Wartownik MH80 dla dwóch obiegów sztuk 2
15 Podgrzewacz c.w.u. z dwoma wężownicami o poj. 500 litrów VIH S 500
15a Podgrzewacz c.w.u. z dwoma wężownicami o poj. 500 litrów VIH S 500
16 Grupa bezpieczeństwa na wlocie zinnej wody do podgrzania w zasobnikach c.w.u.(naczynie wzbiorcze przeponowe „reflex" N o poj. 140 litr)
17 Pogodowy regulator ogrzewania calorMATIC 630/2
18 Czujnik temperatury zewnętrznej
19 URZĄDZENIA DO ZMIĘKCZANIA WODY FIRMY „BWT" TYP RONDOMAT+EDW-2 O WYD. 3m3 + FILTR+MANOMETR
20 Pompa do c.w.u. Grundfos UPS 40-60/FB
21 Pompa cyrkulacyjna. Grundfos UPS 32-120/2F
21a Pompa mieszająca Grundfos MAGNA 50-100 F
22 Neutralizator skroplin NSK o poj. 10 dm3

**NEOFORMA**
Studio Projektowe "NEOFORMA"
Krzysztof Karaś
37-700 Przemyśl, ul. Barska 15
tel. (016) 670-53-70 www.przemysl-architekt.pl

Projektant
A. Mazur
Upr. UAN/II/7342/102/98

Projektant sprawdzajacy
M. Pella-Mazur
Upr. UAN/II/7342/195/94

Branża: SANITARNA

Temat projektu
**Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu**

Nazwa rysunku: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

Miejsce inwestycji
**działka nr 381/8, obręb 0011 Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko**

Inwestor
**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac św. Floriana 1 37-700 Przemyśl**

Skala

PROJEKT CO

Nr rysunku: CO 7