

PZP.262.24.2024.5.RGŚ

Olsztyn, 13.09.2024r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA POLIELEKTROLITU DO WSPOMAGANIA PROCESU ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO**, znak postępowania **PZP.262.24.2024.RGŚ**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający w SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Rozdział D – Warunki przeprowadzania prób technicznych pkt. 3) oraz 7) SKREŚLA wartości wydajności pomp:

1. w pkt.3) Próby będą prowadzone przy stałej dla każdego Wykonawcy wydajności pompy nadawy osadu: na zagęszczarkę w wysokości **40 m³/h ± 5%**

i w to miejsce WSTAWIA :

3) Próby będą prowadzone przy stałej dla każdego Wykonawcy wydajności pompy nadawy osadu: na zagęszczarkę w wysokości **25 m³/h ± 5%**

2. w pkt 7) SKREŚLA wartości wydajności pomp:

7) Następnie dokonuje się nastaw wydajności pompy nadawy osadu do wartości **45 m³/h** – jednakowa nastawa pompy nadawy osadu dla wszystkich Wykonawców.

i w to miejsce WSTAWIA :

7) Następnie dokonuje się nastaw wydajności pompy nadawy osadu do wartości **25 m³/h** – jednakowa nastawa pompy nadawy osadu dla wszystkich Wykonawców.

Wprowadzone zmiany dotyczą całej treści SIWZ.