



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 20 grudnia 2021r.

ZP.271.2.3.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o sygnaturze ZP.271.2.3.2021 pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe – część II”

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie Nr 1.

W związku do ogłoszonego postępowania przetargowego j.w. i udzielonej odpowiedzi dotyczącej wymagań w zakresie mocy kotła typu GKP-7 prosimy o ponowne przeanalizowanie wymagań. Nadmieniamy, że czołowi producenci kotłów gazowych potwierdzają, że nie mają w swojej ofercie kotłów kondensacyjnych z wbudowanym zasobnikiem o pojemności minimum 100 litrów i o mocy nominalnej 35 kW przy parametrach 50/30°C. W związku z powyższym wnosimy o ponowną analizę wymagań i wyrażenia zgody na kocioł typu GKP-7 o mocy 32 kW przy parametrach 50/30°C. Akceptacja zmiany mocy umożliwi wykonawcom złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający przypomina o dopuszczalnej tolerancji mocy kotła + 10 kW.

Zamawiający posiada wiedzę o co najmniej dwóch producentach kotłów o parametrach wymaganych w postępowaniu przetargowym w odniesieniu do kotła GKP-7.

Pytanie Nr 2.

Czy Zamawiający ma ekspertyzy kominarskie dla wymienionych lokalizacji z informacjami – że przewód dymowy jest prosty z podaniem jego przekroju. Jeżeli nie ma ekspertyz kominarskich to uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wykonanie wizji lokalnej u poszczególnych klientów przed otwarciem ofert – np. w 51 tygodniu – szczególnie w zakresie wkładów kominowych (z doświadczenia wynika, że nie wszystkie przewody dymowe są proste – niektóre są z uskokami).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dla wszystkich lokalizacji posiada aktualne ekspertyzy kominarskie dopuszczające możliwość montażu kondensacyjnego kotła gazowego. Nie we wszystkich ekspertyzach są podane przekroje kanału dymowego.

Zamawiający informuje, że dostosowanie komina do montażu wkładu kominowego leży po stronie użytkownika instalacji.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnych w miejscu instalacji wkładów kominowych.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła.

Pytanie Nr 3.

Czy Zamawiający dla Kotła GKS7 wymaga kocioł z zabudowanym zasobnikiem cwu 100 l – czy Zamawiający dopuści kocioł o mocy 35 kW z zasobnikiem stojącym lub wiszącym obok kotła o pojemności 100 l.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca pyta prawdopodobnie o kocioł GKP7 (Zamawiający nie zamawia kotła GKS7). Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące kotła GKP7.

Pytanie Nr 4.

Zgodnie z WSZ – zał. Nr 9 Zamawiający w systemie odprowadzenia spalin przez podłączenie wkładu jednościennego dymowego w istniejącym kominie oraz dwuścienny jako czopuch od kotła do przewodu dymowego (załączony 3 rysunek odprowadzenia spalin) – czy Zamawiający potwierdza taki sposób rozumowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 5.

Odprowadzenie kondensatu będzie wykonane do istniejącej kanalizacji u klienta projektu, a w przypadku jej braku do pojemnika pod kotłem, który jest w gestii klienta – czy Zamawiający potwierdza taki sposób rozumowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

A/a

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp informację umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła.