


## MZ-3 ŚCIANA ATTYKOWA

- obróbka blacharska
- papa termozgrzewalna
- docieplenie attyki styropian gr. 3cm
  + izoklin na połączeniu
- ściana gr.25cm z MEGA-MAX 250/238/375 P+W 15MPa
  na zapr. cem.-wap. 5MPa zakończona wieńcem
- styropian samogasnący EPS 70-033 gr. 15cm
- tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm

## MZ-2 ŚCIANA ZEWN. gr.40cm

- tynk cem.wap. kat.III
- pustak ceramiczny MEGA-MAX 250/238/375 P+W 15MPa
  gr.25cm na zapr. cem.-wap. 10MPa
- styropian samogasnący EPS 70-033 fasada gr. 15cm
- tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm

## MZ-1 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA

- izolacja plonowa 2xDysperbit
- ściana fund. gr.25cm z bloczków z betonu C12/15(B15)
  na zaprawie marki 8MPa wg proj. konst.
- izolacja plonowa 2xDysperbit
- izolacja cieplna płyty XPS gr.12,0cm
  (do gł. -1,0m p.p.t )
- cokół - tynk mozaikowy mrozo- i wodoodporny

## MW-1 ŚCIANA ZEWN. gr.25cm

- tynk cem.wap. kat.III
- pustak ceramiczny MEGA-MAX 250/238/375 P+W 15MPa
  gr.25cm na zapr. cem.-wap. 10MPa
- tynk cem.wap. kat.III

## MW-2 ŚC. WEWN. DZIAŁ. PROJ. gr.12cm

- tynk cem.-wap. 5 MPa
- bloki pełne SILKA na zapr. cew.-wap. 5MPa REI60, EI15
- tynk cem.-wap. 5 MPa

UWAGA!
- Nadproża nad wszystkimi otworami w ściankach działowych proj.
  przeskłepić nadprożem wibroprasowanym systemowym
  do ścianek działowych 12x8cm

## SD-1 STROPODACH

- papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia 5mm
- 1 x papa termozgrzewalna podkładowa 3mm
- warstwa izolacyjna ze styropianu EPS-200-036 gr.15cm
- kliny ze styropianu EPS-200-036 w spadku 5% (2,86°) 2-23cm
- folia paroszczelna
- strop żelbetowy monolityczny
- tynk cem.-wap. kat.III 1,5cm
- farba pleśnioodporna i grzybobójcza

Uwaga: sposób łączenia warstw ociepleniowych między sobą oraz
z podłożem wg rozwiązań systemowych wybranego producenta

## PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE

- posadzka - płytki ceram.gres antypoślizgowe na kleju epoksydowym wodoodpornym
  z fugą chemoodporną
- płyta posadzkowa żelbetowa o gr. 15cm z C25/30(B30), W8, F100
  zbrojona konstrukcyjnie włóknami stalowymi min 25kg/m3 betonu
  oraz polipropylenowymi min. 0,7kg/m3 wg proj konstr.
- warstwa izolacyjno-poślizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm układana na zakład 30cm
- ocieplenie - styropian EPS-200-036 DACH PODŁOGA PARKING gr. 8,0cm
- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf.
- chudy beton C8/10(B10) gr.1 5cm
- podsypka piaskowa silnie zagęszczona Is>0,98 do poziomu gruntu nośnego
- naruszone części podłoża gruntowego pod budynkiem należy usunąć
  i wypełnić chudym betonem. Również w przypadku stwierdzenia gruntów
  nienośnych w poziomie posadowienia należy go zastąpić chudym betonem

## PG-2 POSADZKA NA GRUNCIE

- posadzka - płytki ceram.gres antypoślizgowe na kleju epoksydowym wodoodpornym
  z fugą chemoodporną
- płyta posadzkowa żelbetowa o gr. 20cm z C25/30(B30), W8, F100 wg proj. konstr.
- warstwa izolacyjno-poślizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm układana na zakład 30cm
- ocieplenie - styropian EPS-200-036 DACH PODŁOGA PARKING gr. 8,0cm
- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf.
- chudy beton C8/10(B10) gr.1 5cm
- podsypka piaskowa silnie zagęszczona Is>0,98 do poziomu gruntu nośnego
- naruszone części podłoża gruntowego pod budynkiem należy usunąć
  i wypełnić chudym betonem. Również w przypadku stwierdzenia gruntów
  nienośnych w poziomie posadowienia należy go zastąpić chudym betonem

# Budynek Techniczny - przekrój C-C

1:50

## UWAGI OGÓLNE:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branżowymi.
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiarów bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określanych dokumentacją obowiązują:
- prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
5. Zestawienie elementów konstrukcyjnych, wyposażenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektów branżowych.
6. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z Opisem Technicznym i projektami branżowymi.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.

## UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. Nadproża proj. wg proj. konstrukcji
2. Wentylacja - szczegóły wg proj. branżowego. Otworowania w ścianach działowych wg proj. went.
3. Konstrukcja dachu, wieńce, rdzenie, belki, otworowania i przejścia wg proj. konstrukcji.
4. Zestawienia przegród budowlanych, detali architektonicznych wg opisów.
5. Przed zamówieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe należy sprawdzić na budowie.
6. Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny być uzyskane jako min. w świetle przejścia. Wymiary otworu należy odpowiednio powiększyć wg wytycznych producenta. Grubość skrzydła drzwiowego nie może pomniejszać wymaganych wymiarów w świetle. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.
7. Sposób otwierania drzwi nie może pomniejszać wymaganej szerokości drogi pożarowej
8. Oznaczenie Hp - wysokość spodu parapetu.
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO TREATMENT<br>ul. E. Orzeszkowej 29B/1<br>62-200 Gniezno,<br>www.ecotreatment.pl | | Inwestor:<br>Gmina Mała Wieś; 09-460 Mała Wieś<br>ul. Kochanowskiego 1 | | | Obręb:<br>141908_2.0014 M.Wieś<br>Jednostka ewidencyjna:<br>141908_2 Mała Wieś | |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Specjalność | Podpis | Faza:<br>P.B.*(W) |
| Projektował | mgr inż. arch.P.Pietrzak | 64/2009 | 10.2019 | Architekt. | | Branża:<br>Architektura |
| Kreślił | | | | | | |
| Sprawdził | mgr inż. arch.M.Mańczak | 233/88Pw | 10.2019 | Architekt. | | Nr arch.:<br>260/PR/19 |
| Obiekt:<br>Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi<br>Dz.Nr: 384/5; 384/6 powiat płocki, województwo mazowieckie<br>Kategoria obiektu budowlanego XXX | | Nazwa rysunku:<br>Budynek Techniczny.<br>Przekrój C-C. | | | | Skala:<br>1:50 |
| | | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)<br>Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione. | | | Nr rys.:<br>A-15 | Nr str.:<br>47 |