

Klasy reakcji na ogień kabli i przewodów wg normy:
N-SEP-E-007:2017-09
w obrębie dróg ewakuacyjnych
ZL II – B2ca-s1b, d1, a1
poza obrębem dróg ewakuacyjnych
ZL II – Dca-s2, d1, a3

1. *W celu odczytu rejestru zdażeń na dowolnym komputerze w obiekcie do centralki należy doprowadzić instalacje LAN.*

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmiescie nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom			tytuł schemat monitoringu opraw awaryjnych	projektował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DOŚ/10; DOŚ/IE/0127/11
rys.nr 9—IES	arkusz: 1/1	data: 25.09.2020	faza projekt wykonawczy	sprawdził: mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OPL/0598/PWOE/10;OPL/IE/0098/10

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl