

Radków, 24.01.2024 r.

TiZP.271.4.2024

uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz wykonanie innych prac elektrycznych na mieniu Gminy Radków”

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 Wykonawcy:

Zwracam się z pytaniem o wyjaśnienie SWZ pkt V opis przedmiotu zamówienia pkt.29 – Czy dotyczy wszystkich budynków stanowiących własność gminy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis dotyczy budynku Ratusza oraz innych budynków użyteczności publicznej. Zapis nie dotyczy mieszkań komunalnych znajdujących się w zasobie Gminy Radków.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie w załączniku nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy), paragraf 7pkt 1- W naszej opinii nie wiemy w dużej części czego propozycja umowy dotyczy, gdyż w tym punkcie Zamawiający proponuje podpisanie protokołów zdawczo- odbiorczych z Wykonawcą dopiero po podpisaniu umowy. Czy zestawienie ilości punktów świetlnych czynnych i nieczynnych oraz ogólna ocena stanu technicznego sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego nie powinna być przekazana do wglądu wszystkim potencjalnym wykonawcom

Odpowiedź Zamawiającego:

Protokół jest wymagany w celu przekazania infrastruktury technicznej firmie przejmującej konserwację i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń oraz instalacji oświetlenia drogowego. Podczas protokolarnego przekazania stwierdza się czy sieć jest sprawna i czy działa poprawnie.

Gmina Radków daje również możliwość przeprowadzenia wizji terenu przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem technicznym infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

/- / Jan Bednarczyk