



GPIK-ZP.271.39.2023

Złotów, 14 lipca 2023 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 10 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

***W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień.***

**Pytanie 1**

***Zamawiający stawiając wymagania w stosunku do wykonania obliczeń określa, że wyliczenia takie, aby były porównywalne, muszą zawierać wszystkie parametry, które zawierają obliczenia przykładowe, wykonane na podstawie tych samych danych, tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnię, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd.***

***Czy Zamawiający zaakceptuje obliczenia fotometryczne, w których geometria drogi zostanie zmieniona poprzez zastosowania wysięgnika o innej geometrii, pod warunkiem, że w takiej sytuacji wysięgnik zostanie wymieniony na koszt wykonawcy?***

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

Zamawiający zaakceptuje obliczenia fotometryczne, w których geometria drogi zostanie zmieniona poprzez zastosowanie wysięgnika o innej geometrii, pod warunkiem, że w takiej sytuacji wysięgnik zostanie wymieniony na koszt wykonawcy, jednakże nie może zostać obniżona klasa oświetleniowa.

  
Wz Burmistrza  
**Tomasz Stoltmann**  
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
St. Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22