



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 22 kwietnia 2022 r.

P-zp.271.01.04.2022

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) na wykonanie zadania pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie nr 1

Odnosnie Kontenerowej Stacji Uzdatniania wody - jakie wyposażenie powinna posiadać tymczasowa kontenerowa stacja uzdatniania wody? Czy Zamawiający dopuszcza etapowe wyłączanie filtrów na stacji uzdatniania wody? Czy kontenerowa stacja uzdatniania wody musi być dostępna cały czas na miejscu realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Kontenerowa Stacja Uzdatniania wody powinna mieć wyposażenie, które umożliwi wydajność oraz jakość niezbędną dla zapewnienia stałych dostaw wody. Zamawiający dopuszcza etapowe wyłączenie filtrów na Stacji Uzdatniania Wody. Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody jest niezbędna do czasu zakończenia rozruchu technologicznego nowego ciągu technologicznego.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę uwzględniające większą wydajność wydobycia wody niż w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym? Prosimy o przesłanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia przewiduje ustanowienie nowego pozwolenia Wodno-Prawnego, wielkość poboru wody należy ustalić z Zamawiającym i zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Czy jest możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej? Jeśli tak w jakim terminie?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami rozdz. V SWZ wizja lokalna jest możliwa, W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami (pkt. 13.1. SWZ). Wizja lokalna jest możliwa w dni robocze po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 06.05.2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Jaraczewo

/-/

Stanisław Andrzejczak