

RZ.272.01.2023

Głogów, 12 maja 2023r.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 8 I 9 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: **Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie oraz w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w podziale na części, tj.:**

CZĘŚĆ I – Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie;

CZĘŚĆ II – Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.05.2023r. i 11.05.2023r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

PYTANIE 1

W związku z koniecznością opracowania kosztorysów szczegółowych i załączenia ich do oferty. Proszę o przesłanie przedmiarów w wersji elektronicznej, ponieważ tych udostępnionych z dokumentacją nie można zaimportować do programu kosztorysowego.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dysponuje wersją elektroniczną przedmiarów.

PYTANIE 2

Proszę o wyjaśnienie pozycji 72 przedmiaru robót_301C_09-22 (2022) ZSE.

ODPOWIEDŹ 2

Pozycja 72 zawiera fundament wraz z izolacją o wymiarach 40x40 cm, długość zgodna z przedmiarem, należy uwzględnić w obliczeniach.

PYTANIE 3

W dokumentacji przetargowej występują rozbieżności odnośnie siatki ogrodzeniowej piłkochwyłów:

Specyfikacja techniczna podaje:

„siatka ogrodzeniowa z drutu \varnothing 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV (\varnothing 4mm) o wym. oczka 35x35mm; - 1 furtka; 1 brama / 1 boisko”

Również rozstaw słupów na rysunku sugeruje, że zastosować należy siatkę stalową.

Natomiast opis zagospodarowania terenu podaje:

Ogrodzenie boisk (piłkochwyty):

- - wysokość ogrodzenia – 400 cm,
- - rozstaw słupów – od 2.0 do 5.0 m
- - słupy stalowe Ø8
- - stopy fundamentowe z betonu B-20 o wymiarach 0,30x0,30 0,85m, kotwiących słupy stalowe Ø8 na głębokość 0,80m.
- - słupki końcowe, narożne i co piąty usztywnione po przekątnej kształtownikami o przekroju jak słupy
- - w dolnej części piłkochwytu umieszczona jest linka stalowa mocowana co 70 cm do podłoża za pomocą stalowych haków kotwiących.
- - siatka polipropylenowa 8x8 cm gr.5mm

Przedmiar nie precyzuje materiału, z którego wykonana ma być siatka.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie rozbieżności i informację, jaki rodzaj siatki oraz rozstawu słupów ma być zastosowany.

Jako doświadczony wykonawca proponujemy wybór siatki polipropylenowej – jest to rozwiązanie znacznie tańsze, najczęściej stosowane w tego typu ogrodzeniach oraz lepsze ze względu na specyfikę piłkochwyków. Siatka stalowa ulega deformacjom/uszkodzeniom podczas odbijania się o nią piłek, co negatywnie wpływa na warunki użytkowe i estetyczne.

ODPOWIEDŹ 3


Należy przyjąć do wyceny obowiązujący zapis projektu PZT, czyli siatkę polipropylenową 8x8 gr. 5 mm.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ.

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat.glogow>

STAROSTA

Jarostaw Dudkowiak

NACZELNIK
WYDZIAŁU ROZWOJU POWIATU
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agnieszka Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartosz Ławrowski

Zadanie jest realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, nr edycji 2/2021/5054/Polski Ład