



OR.271.26.2024

Głogów Małopolski 2024-09-24

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

**Dotyczy: Remont boisk sportowych Orlik w Głogowie Małopolskim i Przewrotnem (OR.271.26.2024);**

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawców.

### **Wykonawca 1**

#### **Pytanie nr 1**

Po analizie parametrów nawierzchni trawy syntetycznej oraz wymaganych dokumentów proszę o potwierdzenie, że trawa syntetyczna ma zostać wykonana na macie elastycznej typu e-layer.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający w wyjaśnieniach i zmianie treści SWZ z dnia 24.09.2024 r. dokonał modyfikacji **Specyfikacji Technicznej (po zmianie z dnia 24.09.24 r.)**, w której usunięty został wymóg maty typu e-layer dodając, zapis,, że nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej - shockpad min. 10 mm.

### **Wykonawca 2**

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie czy nawierzchnia poliuretanowa w msc Przewrotne ma być wykonana też w 2 kolorach zielonym i ceglastym, jak na rys orientacji?

#### **Odpowiedź nr 1**

Tak, w dwóch kolorach: zielonym i ceglastym

#### **Pytanie nr 2**

czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenowa na piłkochwyt o oczku 45x45 mm i gr 3 mm w kolorze zielonym?

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuści siatkę o oczku 45x45 lecz o grubości 5 mm w kolorze zielonym.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w **dniu 08.10.2024 r. o godz. 10:00**

**Z up. Burmistrza**

**(-)**

**Mirosław Osetek**

**Z-ca Burmistrza**

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*