


Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 09.02.2023 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.1.2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 4 i rozbudowę 3 placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów”** – Ogłoszenie nr 2023/BZP 00086100/01 z dnia 2023-02-08.

Do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ następującej treści:

PYTANIE 1

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo? Zmiana ta wynika z różnych rozwiązań technologicznych dostawców, a takie rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Dodatkowo urządzenia wykonane ze stali są bardziej trwałe i lepsze pod względem estetycznym w późniejszych latach.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczące materiałów użytych do produkcji urządzenia zawiera „OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH” – stanowiący **załącznik nr 3.0 do SWZ**. Zgodnie z ust. 7 przywołanego dokumentu:


„7. Urządzenia i zestawy zabawowe, sprawnościowo zabawowe itd. mogą być wykonane jedynie z następujących, wysokiej jakości, **materiałów (JEST TO WYMÓG NADRZĘDNY** dotyczący ogólnie wszystkich urządzeń / zestawów będących przedmiotem zamówienia, niezależnie od treści widniejących w dokumentacji projektowej, jak opisy techniczne, rysunki zagospodarowania terenu – w zakresie stosowanych materiałów):

- **rury stalowe i inne profile – stal ocynkowana i malowana lakierem proszkowym,** lub stal nierdzewna,
- płyta HDPE, lub HDPE antyskid,



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



- blacha stalowa nierdzewna,
- bezpieczne wysokiej jakości tworzywo sztuczne,
- kamień,
- inne materiały, jeżeli są dopuszczone w Rozdziale 2 – w zakresie danego urządzenia.

Żadne z zamawianych elementów nie może stanowić zagrożenia dla dziecka, tj. skład produktów, a także wymiary i kształt elementów mają gwarantować bezpieczeństwo użytkowników”.

Tym samym, zamawiający dopuszcza zastosowanie stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w zakresie, o którym mowa powyżej.

Postanowienia końcowe:

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:

Zastępca Burmistrza Trzebiatowa

Grzegorz Olejniczak