

min. 2,5–3 m nad
poziomem gruntu od strony
północnej

15

stłowa rura osłona

nad gruntem

Regulator pogodowy
R
Szafka elektryczna
węzła kompaktowego SE

Oznaczenia

- zasilanie m.s.c
- powrót m.s.c
- zimna woda m.s.w. 10°C
- c.w.u. 55°C
- cyrkulacja c.w.u. 45°C
- zasilanie c.a. 75°C
- powrót c.a. 50°C
- zasilanie c.t. 75°C
- powrót c.t. 50°C
- parametry zima 120/50°C
- parametry lato 65,0/41°C
- przyłącze uzupełniania wody w instalacji

