



**IZOLACJA KANAŁÓW
ZEWNĘTRZNYCH 10cm
WEWNĘTRZNYCH W POM.OGRZEWANYCH 5cm.
Izolacje wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.
KANAŁY MONTOWAĆ NA HALI NA
PODKONSTRUKCJI DEDYKOWANJ DLA TEGO TYPU
KANAŁÓW. ZALECA SIĘ ROZWIĄZANIA SYTEMOWE
ODPORNE NA UDERZENIA OD PIŁKI NP. KĄTOWNIKI
STALOWE ITD**

 USŁUGI PROJEKTOWE WIELOBRANŻOWE	Jednostka projektowa: <u>F.C Usługi Projektowe</u> <u>Wielobranżowe-</u> <u>Franiszek Czerwiński</u> ul.Wałowa 8 48-210 Biała tel. 791-283-239 email: uslugiprojektowe09@gmail.com		Inwestor: Gmina Turawa ul. Opolska 39c 46-045 Turawa		
			Nazwa zadania: Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.		
	Zespół projektowy:		nr uprawnień data podpis		
projektant:	mgr inż.Jacek Czerwiński		OPL/1019/POOS/14	X 2023	
projektant sprawdzający:	mgr inż. Arkadiusz Guźda		SLK/7502/PWBS/17	X 2023	
Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ-INSTALACJA WENTYLACJI			stadium: PROJEKT TECHN.	skala: 1:100	nr rysunku: 6