


LEGENDA

- 1-Uziom prętowy międzyowany L-3m
- 2-Przewód uziemiający bednarka StCu 25x4 zakończony złączem konforlnym drut-bednar złącze kontrolne montować na wysokości 1,4 od gotowego podłoża



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
**inż. Edward Knapczyk**

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Gmina Kudowa-Zdrój  
ul. Zdrojowa 24,  
57-350 Kudowa-Zdrój

Obiekt: Remiza OSP,  
działka nr 249/1, 249/2, 230  
obręb 0009 Brzozowie, Kudowa-Zd

Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP		Stadium: PB		Branża: E		Data: 05.2021	
BRZOZOWIE W KUDOWIE-ZDROJU							
Elektryka		Inż. inż. Tomasz Nowicki		Tytuł rysunku:		Skala: 1:100	
projektant		inż. inż. DOS.0358/PBE/16					
				RZUT FUNDAMENTÓW		Nr rys. E-3	
				INSTALACJA UZIEMIĄCA			