STREFA NR I
996,4 m2

PAWILON NR 1
poziom -10,10

POM. GOSPODARCZE 100,0 m2

POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 214,0 m2

POM. TECHNICZNE 80,0 m2

KORYTARZ 5,4 m2

POM. TECHNICZNE 8,4 m2

KLATKA B

POM. GOSP. 39,8 m2

POM. GOSP. 13,4 m2

POM. GOSP. 27 m2

POM. EL. 16 m2

H = 2,90 m

KORYTARZ I SCHODY 82,0 m2

POM. GOSP. 17,2 m2

POM. GOSP. 16,2 m2

POM. GOSP. 15,6 m2

POM. GOSP. 7,0 m2

SZATNIA 26 m2

PRZEWIĄZKA

H = 3,70 m

P. GOSP. 9,8 m2

P. GOSP. 7,5 m2

P. GOSP. 8,8 m2

P. GOSP. 8,8 m2

P. GOSP. 8,8 m2

P. GOSP. 8,8 m2

P. GOSP. 8,8 m2

P. GOSP. 8,8 m2

P. GOSP. 3,6 m2

KL. "A"

ZBIORNIK NA OLEJ OPAŁOWY

KLATKA "B"

3/LD1/1 3/LD1/2 3/LD1/2.1 3/LD1/2.2 3/LD1/3.1 3/LD1/3.2 3/LD1/4 3/LD1/5 3/LD1/6 3/LD1/7 3/LD1/8 3/LD1/9 3/LD1/10 3/LD1/11 3/LD1/12 3/LD1/13 3/LD1/14 3/LD1/15 3/LD1/16 3/LD1/17 3/LD1/18 3/LD1/19 3/LD1/20 3/LD1/21 3/LD1/22 3/LD1/23 3/LD1/24 3/LD1/25 3/LD1/26 3/LD1/27 3/LD1/28 3/LD1/29 3/LD1/30 3/LD1/31 3/LD1/32 3/LD1/33 3/LD1/34 3/LD1/35 3/LD1/36 3/LD1/37 3/LD1/38 3/LD1/39 3/LD1/40 3/LD1/41 3/LD1/42 3/LD1/43 3/LD1/44 3/LD1/45 3/LD1/46 3/LD1/47 3/LD1/48 3/LD1/49 3/LD1/50 3/LD1/51 3/LD1/52 3/LD1/53 3/LD1/54 3/LD1/55 3/LD1/56

PIWNICE

PAWILON 1	
POW. UŻYTKOWA	996,4 m2
KUBATURA	4000 m3

LEGENDA:

CSP	Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) montowana na wys. 1,4m (poziom wydzielisza)
LCP	Czujka zasysająca z pobieraniem układem rur zasysch, zasilana napięciem 24V DC z modułem SSP-4 wejścia, 4 wyjścia
ZAS	Zasilacz pożarowy 5A/24V DC w obudowie i akumulatorami 28Ah
	Punktowa czujka optyczna dymu montowana na stropie właściwym lub suficie podwieszanym z gniazdem
	Punktowa czujka optyczna dymu montowana na stropie właściwym (w przedzironi międzyzaufłowej w gniazdzie na wskaźnikiem zadziałania
	Punktowa czujka ciepła montowana na stropie w gniazdzie
	Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy montowany od 1,6m nad poziomem posadzki, szczelny IP44
	Sygnalizator głosowy montowany na linii dozorowej z baterią
	Moduł monitorująco-sterujący (1we/2we) w obudowie (wytrzymałość napięciowa zestyków 230V),
System Sprzwitacyjnego Oddymiania	
ODD	Centrala sterująca oddymianiem wraz z modułem komunikacji adresowej
PS	Przycisk oddymiania
	Napęd elektryczny zasilany napięciem nominalnym 24V DC
System zamknięć ogniowych	
CZO	Centrala sterująca trzymaczami pożarowymi wraz z modułem komunikacji adresowej
	Trzymacz pożarowy montowany do drzwi na granicach stref pożarowych

KODOWANIE ELEMENTÓW SSP:

2/LD1/1

- Kolejny adres elementu na pętli
- Numer linii dozorowej
- Numer centrali

UWAGI:
1. Kable/przewody dla instalacji SSP należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Należy zastosować osprzęt dedykowany do odpowiedniego kabla/przewodu.
2. Odległość czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanałów i podobnych części budynków o szerokości mniejszej niż 1m, czujki dymu należy umieścić na środku stropu. Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.
3. Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

Inwestor:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój	Projektował: mgr inż. Janusz Szczypka Nr up.MAP/0327/PWOZ/12	Podpis	Skala: 1:100
Obiekt:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój	Sprawdził: mgr inż. Wojciech Adach Nr up.MAP/0048/PWBE/15	Podpis	Data: 11-2018
Temat Projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ	Faza: Projekt wykonawczy	Projekt numer: 1/11/2018	Rysunek numer: ES/2.1
Tytuł:	RZUT PIWNICE– PLAN INSTALACJI SSP			

AP SYSTEM S.C.
UL. Zakopiańska 9/309
34-700 Rabka-Zdrój
kom. 604-25-05-53 , 604-25-05-54
e-mail: biuro@apsystem.pl