

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762,
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Adresat:

Gmina Trzebowniko
36 – 001 Trzebowniko 976

Dotyczy : rozbudowa drogi gminnej nr 108834 w km 0+003 – km 0+571 i rozbudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 276 w km 0+003 – km 0+267 w msc. Terliczka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 19.03.2021r. wydaje się następujące warunki:

1. Ogólne warunki techniczne :

- (a) dokonać przebudowy wodociągu PVC 160 na rurociąg PE 160 SDR17 RC zakresem obejmując także odejścia oraz przyłącza będące pod terenem pieszo jezdny
- (b) zespoły zasuw na połączeniach rurociągów zabudować w szczelnych przełazowych studniach PEHD,
- (c) istniejące i projektowane rurociągi przechodzące poprzecznie pod jezdnią zabezpieczyć odpowiednio rurami ochronnymi dwudzielnymi lub jednolitymi osłonowymi,
- (d) rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø63 przebudować na Ø90 PE100 SDR17 wynosząc go poza jezdnię,
- (e) zwieńczenie studni kanalizacyjnych znajdujących się w pasie robót dostosować do projektowanego obciążenia, w przypadku studni betonowych zwieńczenie płytą pokrywową na pierścieniu odciążającym, studnie tworzywowe – teleskop z włazem żeliwnym,
- (f) podniesienie włazu na pierścieniach dystansowych max. do 0,5m od płyty pokrywowej, w przeciwnym wypadku wydłużyć należy komorę roboczą studni w tożsamym systemie,
- (g) skrzynki żeliwne stanowiące zakończenie zasuw należy dostosować wysokościowo oraz wytrzymałościowo do projektowanej niwelety chodnika/jezdni,
- (h) w ramach opracowania branży drogowej zaprojektować zjazd na przepompownię ścieków,
- (i) zachować min. odległość projektowanej infrastruktury podziemnej od sieci wod.kan. wynoszącą 1,5m,
- (j) zabrania się zmniejszania przykrycia gruntem istniejących sieci wod. kan. na wskutek zmiany zagospodarowania terenu,

2. Projekt wykonawczy dotyczący powyższego należy uzgodnić z ZGW-Ś w Trzebowniku przed naradą koordynacyjną Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

Otrzymują:
1 x adresat
1 x Urząd Gminy w Trzebowniku
1 x a/a

Sporządził:
Wojciech Ciupak

Dyrektor
mgr inż. Piotr Komenda