

Nawojowa, 07-08-2024 r.

Zn.spr.: SA.270.2.4.2024  
/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont wiaty turystycznej Feleczyn (nr inw. 109/646)” w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) dalej: Pzp, otrzymano wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 udziela następujących wyjaśnień:

### Treść zapytania 1.:

*W przedmiarze robót podano "blacha gontowa z posypką typu JANOSIK" czy Inwestorowi chodzi o blachę modułową gładką imitującą gont czy o blachę modułową imitującą gont z posypką?*

### Wyjaśnienie:

Zgodnie z pozycją 6 d.1. Pokrycie dachów - blacha gontowa z posypką typu JANOSIK Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji ww. roboty, Wykonawca pokrył dach blachą gontową (gontopodobną) z posypką. Dookreślenie treści ww. pozycji sformułowaniem „typu JANOSIK” odnoszącym się do rodzaju blachy, użyte jest w celu zobrazowania i scharakteryzowania produktu, w szczególności takich cech jak kształt, tekstura i kompozycja (design), które razem tworzą efekt wizualny imitujący naturalny gont drewniany, który wpisuje się w regionalny charakter zabudowy. Zamawiający nie narzuca wykonawcom użycia konkretnego produktu.

### Treść zapytania 2.:

*W przedmiarze robót podano "Podkłady, betonowe beton C16/20 - PODŁOŻE POD KAMIEŃ - 15 cm" - czy należy dodatkowo skalkulować izolację oraz zbrojenie wspomnianej płyty?*

### Wyjaśnienie:

Nie. Wykonawca kalkulując cenę opiera się wyłącznie na pozycjach ujętych w przedmiarze robót.

Z poważaniem

**Wojciech Kurzeja**  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/