

Dotyczy: Rozbiórka trzy komorowego osadnika wstępnego, demontażu elementów osadnika wstępnego, pompowni osadu, komory osadu, wraz zagospodarowaniem terenu po rozbiórce w Zakładzie Oczyszczania Ścieków przy ul. Brzegowej 4 w Białej Podlaskiej

Pytanie 1: Czyją własnością jest złom z rozbieranych obiektów stanowiący instalację?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. XII §14 pkt. wzoru umowy

Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez dokumentację projektową lub przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca złoży je w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie 2 : Czyją własnością jest złom z konstrukcji żelbetowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. XII §14 pkt. wzoru umowy

Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez dokumentację projektową lub przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca złoży je w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie 3 : W jaki sposób ma być zabezpieczona nowo budowana droga przez GW która znajduje się bezpośrednio przy rozbieranym zbiorniku

Odpowiedź:

Droga znajduje się w odległości ok 1,5m od osadnika wstępnego który ma być rozebrany.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób aby nie naruszyć istniejącej drogi. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone od ulicy Brzegowej.

Pytanie 4 : Czy istnieje możliwość pozostawienie fundamentu zbiornika jako ściany oporowej w celu zachowania nienaruszonej konstrukcji nowo budowanej drogi?

Odpowiedź:

Z uwagi na prowadzenie robót w tak bliskiej odległości od drogi wewnętrznej dopuszcza się rozbiórkę ściany w linii drogi wewnętrznej do poziomu 2,0m poniżej poziomu drogi wewnętrznej .

Pytanie 5 : Proszę o potwierdzenie, że wykop po zbiorniku ma być zasypany do rzędnej nowo budowanej drogi a nie do obecnej krawędzi zbiornika.

Odpowiedź:

Zasypanie wykopu należy wykonać do rzędnej budowanej drogi.