



Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.5.2023

Kruszwica, dnia 13.02.2023 r.

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2023 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno - turystycznej na terenie Kruszwicy”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.5.2023.

Pytanie 1:

Czy wszystkie zastosowane obrzeża wg projektu tj. 408 mb należy zastosować o przekroju 6 x 20 x 100 cm w kolorze szarym?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak.

Pytanie 2:

Jaki należy zastosować przekrój nawierzchni chodników?

Odpowiedź na pytanie 2:

Wg poniższego zestawienia.

- 1) Kosta betonowa gr.6 cm - kolor szary
- 2) Podsyпка cementowo – piaskowa gr. 3 – 5 cm
- 3) Podbudowa – żwir z piaskiem gr. 15cm
- 4) Podłoże ziemne zagęszczone do wskaźnika 1,00



Pytanie 3:

Czy nawierzchnię z maty przerostowej należy ułożyć na istniejącej nawierzchni trawiastej?

Odpowiedź na pytanie 3:

Montaż na istniejącym trawniku.

Maty przerostowe należy układać bezpośrednio na istniejącym trawniku. Problem jaki możemy napotkać to zły stan istniejącej murawy oraz nierówności. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy wyrównać teren, zwalcować i na to dopiero układać maty. Jeśli zauważymy ubytki w trawie należy dokonać dosiewki.

Należy pamiętać aby nie zasypywać maty ziemią ponieważ mata traci właściwości amortyzujące.

Pytanie 4:

Jaką powierzchnię zieleni (trawniki) należy ukształtować?

Odpowiedź na pytanie 4:

Około 120 m².

Pytanie 5:

Jaką ilość czarnej ziemi należy przyjąć do wysiewu trawy?

Odpowiedź na pytanie 5:

Należy przyjąć około 10 cm.

Pytanie 6:

Czy ławka dla matek karmiących może być wykonana z ze stali i drewna sosnowego lub płyt wykonanych z tworzywa barwionego w masie nie wymagającego konserwacji, malowania czy impregnacji?

Odpowiedź na pytanie 6:

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji ze stali. Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym np. Ral 7024, listwy z tworzywa barwionego w masie o wyglądzie drewnopodobnym. Na zastosowanie rozwiązań równoważnych należy uzyskać zgodę inwestora.



Pytanie 7:

Czy fundamenty do urządzeń zabawowych można wykonywać na miejscu budowy?

Odpowiedź na pytanie 7:

Tak.

Pytanie 8:

Czy nasadzenia podlegają pielęgnacji w okresie gwarancji?

Odpowiedź na pytanie 8:

NIE, jednakże w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia nasadzeń, które nie zachowały żywotności.

Pytanie 9:

Czy można zastosować nasadzenia o mniejszych średnicach pni?

Odpowiedź na pytanie 9:

Nie.

Zamawiający
BURMISTRZ KRUSZWICY
Dariusz Witczak