


KEY PLAN



## LEGENDA

Rozdzielnica

GNIAZDA ELEKTRYCZNE

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=wg rysunku
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP44, h=wg rysunku
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=wg rysunku
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=wg rysunku
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo pojedyncze IP44 z uziemieniem, 230V, h=110 cm
- Zestaw poziomy: 4x gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 230 V, IP20, h=30 cm
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo DATA z uziemieniem + 2x RJ45 podwójne cat6 ekran, h=30 cm
- Zestaw poziomy: 2x gniazdo pojedyncze z uziemieniem + 2x gniazdo elwpotencjalne, h=30 cm
- Zestaw poziomy: gniazdo pojedyncze z uziemieniem + RJ45 podwójne cat6 ekran, h=30 cm
- Zestaw pionowy: 2x łącznik żaluzjowy - sterowanie żaluzjami międzyszybowymi, h=130 cm
- Zestaw pionowy: 2x gniazdo pojedyncze + 1x łącznik pojedynczy, 230 V, IP44, h=110 cm (łazienki)
- Zestaw pionowy: 1x gniazdo pojedyncze + 1x łącznik pojedynczy, 230 V, IP44, h=110 cm (pozostałe pomieszczenia z oprawą red kolitrem)

WYPUSTY ELEKTRYCZNE

- Wypust 1 fazowy, 230 V, IP20
- Wypust 3 fazowy, 400 V, IP20

OZNACZENIA PRZY WYPUSTACH 1 FAZOWYCH

SKD - wypust dla systemu kontroli dostępu, h=320 cm

SSWN - wypust dla systemu sygnalizacji włamania i napadu, h=220 cm

Przyzywowy - wypust dla instalacji przyzywowej, h=150 cm

RACK - wypust dla szafy rackowej, h=30 cm

Drzwi - wypust dla drzwi przesuwnych, h=210 cm

Żaluzje - wypust dla żaluzji międzyszybowych (okna w części poludniowej), h=240 cm

AV - wypust w biurku dla systemu audiowizualnego, h=30 cm

OZNACZENIA I UWAGI

- "1&/TO-10" - nr pętla/nr szachty/typ rozdzielnicy - nr obwodu

Domyślna wysokość gniazd elektrycznych: h=30 cm,
wysokość mniejsza niż h=30 cm została podana na rysunku

## UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODczas REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - W/G OPISU OCHRONY POŻAROWEJ (PRZ.RYSUNKÓW).
7. PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ.
8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ROZWIĄZAŃ, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
9. ROZWIĄZANIA MARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANYCH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU I PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP. )
10. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Grzegorz Rybak<br>w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń | upr. nr POM/0186/POOE/08 | |
| Sprawdzający | inż. Dariusz Górny | | |
| | inż. Przemysław Kwiliński | | |
| Projektant Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Rulewski<br>w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń | upr. nr 251/Gd/2002 | |
| Rysował | DG | Zatwierdził | GR |

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
Budynki A1, A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
obręb 106106, 9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW, działka nr ewid.: 411

INDUSTRIA PROJECT
**INDUSTRIA PROJECT**
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
# Elektryczna

Tytuł rysunku
## Rzut Poziomu 0 - Instalacja gniazdowa

| Faza projektu | Skala | Arkusz | Data |
|---|---|---|---|
| Projekt Wykonawczy | 1:100 | **594x1000** | 07.2019 |

| Nr projektu | Autor | Strefa | Poziom | Typ | Branża | Numer | Rewizja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240-IP-A1- | 0 - | DR - | E - | | | 61501 | - |

© Copyright by INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.