

Toruń, 23.05.2024 r.

KPIM/269/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (6)

89. Prosimy o informację czy na poręczach, balustradach, pochwytach należy przewidzieć dotykową identyfikację dla osób niewidomych lub niedowidzących? Jeśli tak, to prosimy o wytyczne montażowe i specyfikację.



Odpowiedź:

Należy przewidzieć. Na początku i końcu pochwyтів przy schodach i rampach.

Należy przyjąć tabliczki ze stali nierdzewnej naklejane o wymiarach 5x10cm lub zbliżonych.

90. Czy w wycenie należy przewidzieć mapy multisensoryczne? Jeśli tak to prosimy o podanie ich ilości wraz ze sposobem montażu.

Odpowiedź:

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ W HOLU WEJŚCIOWYM, IZBIE PRZYJĘĆ, POZN, SOR, W TZW. FORMIE KIOSKU.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński
Mariusz Sowiński