



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 214 /24

Poznań, dnia 14.03.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-14/24 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Collegium Wrzoska przy ul. Rokietnickiej 7 w Poznaniu.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 oraz z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie:

Parametry urządzeń wskazane w pkt. 22.1 PFU wskazują jednoznacznie na jednego producenta. Jeśli jest inaczej prosimy o podanie dwóch producentów spełniających podane kryteria lub zmianę zapisów w PFU ograniczonych do najważniejszych parametrów funkcjonalnych.

Odpowiedź:

Parametry urządzeń, które należy zastosować w projekcie:

1. Agregaty zewnętrzne dobrane zgodnie z projektem Wykonawczym (projekt Wykonawczy w zakresie Wykonawcy) ,według koncepcji określonej na rzutach (załączone rysunki do postępowania)

- Zasilanie 3 fazowe,
- Automatyczne napełnianie czynnika chłodniczego – TAK
- Automatyczny test szczelności instalacji – TAK
- Możliwość nastawy temperatury odparowania – TAK
- Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zależności od obciążenia chłodniczego – TAK
- Deklaracja zgodności CE – TAK
- Certyfikacja Eurovent, współczynniki wyznaczone na podstawie urządzeń dostępnych na polskim rynku - TAK
- Zgodność z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) - TAK
- SEER nie niższy niż 6,2 przy zmiennej temperaturze odparowania
- SCOP nie niższy niż 4,0
- konfigurator (szybkie uruchomienie, konfigurowanie oraz diagnoza z poziomu PC/laptop)
- Tryb nocny
- Sprężarkę w pełni sterowanej inwerterem

2. Jednostki wewnętrzne kasetonowe o wymiarach 840x840 mm. Wymagane parametry LUB

RÓWNOWAŻNE:

- wymiar nie więcej niż wysokość x szerokość x głębokość: 204 x 840 x 840 mm (tolerancja wymiaru +- 5%)
- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż niski/wysoki bieg 30/35 dB wg normy JISC9612
- nadmuch powietrza 360 stopni dla równego rozłożenia powietrza w pomieszczeniach
- Pompka skroplin o wysokości podnoszenia – 600 mm



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

3. Jednostki wewnętrzne kasetonowe o wymiarach 575x575. Wymagane parametry LUB RÓWNOWAŻNE:

- o wymiar nie więcej niż wysokość x szerokość x głębokość: 260 x 575 x 575 mm (tolerancja wymiaru +- 5%)
- o poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż niski/wysoki bieg 25/36 dB wg normy JISC9612
- o wymiary paneli dekoracyjnych - wysokość x szerokość x głębokość nie więcej niż 55x620x620 mm

4. Jednostki wewnętrzne kasetonowe z nawiewem dwustronnym. Wymagane parametry LUB RÓWNOWAŻNE:

- o wymiar nie więcej niż wysokość x szerokość x głębokość: 305 x 990 x 620 mm (tolerancja wymiaru +- 5%)
- o poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż niski/wysoki bieg 34/39 dB wg normy JISC9612

5. Sterownik ścienny do jednostek wewnętrznych

- o Zwarta budowa, nie więcej niż 100 × 100 mm, kolory: biały, czarny, srebrny,
- o Sterowanie dotykowe,
- o Zaawansowane sterowanie i możliwość uruchomienia urządzeń przy pomocy Smartfona,
- o Komunikacja BLE (Bluetooth Low Energy)

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.