

Gmina Praszka  
Plac Grunwaldzki 13  
46-320 Praszka  
GPRR.V.042.3.2023

Praszka, dnia 28.02.2023

### Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Praszka II**

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które zamieszcza wraz z odpowiedziami poniżej:

1. Czy Zamawiający dopuści referencje polegające na przebudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej lub polipropylenowej o wartości min 700 000,00 zł brutto?

**Odpowiedź zamawiającego:**

Nie

2. Ponieważ postępowanie prowadzone jest w formie zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym wykonawca udzielając gwarancji na obiekt bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie istniejącej już podbudowy asfaltowej i betonowej pod nawierzchnię polipropylenową. Proponujemy:

-sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- wykonanie miejscowych napraw asfaltu w celu wyrównania jego powierzchni

Pozwoli to zaoszczędzić około 150 000,00 zł brutto.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto zamawiający informuje, że grubość istniejącej nawierzchni do rozbiórki wynosi ok. 4-5 cm.

3. Czy Zamawiający dopuści zamianę obrzeży 8x30x100 cm na obrzeża 6x20x100 cm?

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Proszę o potwierdzenie, że grubość nawierzchni asfaltowej na planowanym terenie przebudowy wynosi 4 cm zgodnie z wizją lokalną.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że grubość istniejącej nawierzchni do rozbiórki wynosi ok. 4-5 cm.

5. Proszę o doprecyzowanie zakresu serwisu i konserwacji urządzeń podczas okresu gwarancji. Z jaką częstotliwością powinien odbywać się serwis i konserwacja urządzeń?

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, tj. serwis techniczny raz w roku oraz przegląd szczegółowy raz na pięć lat.

6. Czy wykonanie bieżni wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji?

**Odpowiedź zamawiającego:**

Tak

Burmistrz Praszki  
Jarosław Tkaczyński