



RZUT DACHU

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
SYMBOL	TYP / OPIS
	Wypust 3f 400V
	Wypust 1f 230V
	Złącze kontrolne w studzience na poziomie gruntu lub elewacji budynku
	Zwody poziome z drutu FeZn ø8mm pod posadzką
	Połączenia śrubowe
	Bednarka FeZn 30x4 udladana od uziomu fundamentowego do złącza kontrolnego

WUAGA:
Z uziomu fundamentowego wyprowadzić do szybu windowego bednarkę FeZn 30x4

ICON STUDIO ARCHITEKTURY

ARLETTA PASICKA

UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl

TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzywiń

Rynek 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU

(PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX

ADRES:

Bieżyń 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyń, gmina Krzywiń

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAŁA:

MGR INŻ. KRZYSZTOF MRÓZ

UPRAWNIENIA NR: 354/DOŚ/11

SPRAWDZIŁA:

INŻ. PAWEŁ TRZĘSICKI

UPRAWNIENIA NR: 356/DOŚ/11

RYSUNEK

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAK PRACY:

DATA:

grudzień '17

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

E05

RZUT DACHU - INST. ELEKTRYCZNE