



NUMER OBWODU		1		2		3		4		5		6		2	
MOC [kW]	PRĄD [A]			20	31	10,0	15,4	10,0	15,4	9,0	14,0	9,0	14,0	18	28
NAZWA ODBIORNIKA		WYŁĄCZNIK P-POŻ		ZASILANIE ZE ZŁĄCZA KABL.		FALOWNIK F1		FALOWNIK F2		FALOWNIK F3		FALOWNIK F4		ZASILANIE ZE ZŁĄCZA KABL.	
TYM I PRZĘKROJ PRZEWODU		NKGs 3x1,5 E90		YKYzo 5x16		YDYzo 5x4		YDYzo 5x4		YDYzo 5x4		YDYzo 5x4		YKYzo 5x25	
ISTNIEJĄCE														PROJEKTOWAN	

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
TN–C–S

ICON STUDIO ARCHITEKTURY

ARLETTA PASICKA

UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzywiń

Rynek 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX
ADRES:
Bieżyń 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyń, gmina Krzywiń

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAŁA:
MGR INŻ. KRZYSZTOF MRÓZ
UPRAWNIENIA NR: 354/DOŚ/11
SPRAWDZIŁA:
INŻ. PAWEŁ TRZĘSICKI
UPRAWNIENIA NR: 356/DOŚ/11

PODPIS:

RYSUNEK

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:
DATA: styczeń '18

SKALA:
-
NR RYSUNKU:
E14

TABLICA FALOWNIKÓW TF