



- | | |
|--------------------------------------|---|
| ● Czujka ze wskaźnikiem zadziałania | ● Przycisk oddymiania |
| ☒ Czujka wielosensorowa dymu i temp. | ⬢ EZ Elektrozaczep |
| ⬢ Czujka termiczna | ⬢ N Słownik napowietrzania |
| ⬢ Moduł wykonawczo monitorujący | ⬢ S Słownik oddymiania |
| ⬢ Ręczny ostrzegacz pożarowy | ⬢ EE Przycisk wyjścia ewakuacyjnego |
| ⬢ DC Zasilacz dodatkowy | ⬢ PP Przycisk przewietrzania |
| ⬢ Sygn. akustyczny ze wskaźnikiem | ⬢ CP Czujka deszczu i wiatru |
| ⬢ Sygn. IP65 akustyczny | — Linia sygnalizacyjna SSP |
| ⬢ Sygn. optyczny – informacyjny | — Pętla SSP |
| TRZYMACZ Trzymacz drzwiowy | ↗ Przejście instalacji przez strop w górę |
| | ↘ Przejście instalacji przez strop w dół |

Strop nad piwnicą i parterem wykonany jest z belek drewnianych o szerokości 20cm i w rozstawie co 1m.
Może się zdarzyć, że projektowane przebiegi trafią w belkę.
Podczas wykonywania przecięć w przypadku natrafienia na elementy konstrukcyjne
np: podciąg, nadproże, belka stropowa itp. element taki należy ominąć.

ICON STUDIO ARCHITEKTURY **ARLETTA PASICKA**

UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzywiń

Rynek 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX

ADRES:

Bieżyń 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyń, gmina Krzywiń

PROJEKTANT

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. MICHAŁ MAŚLUSZCZAK
UPRAWNIENIA NR: DOŚ/0236/PBT/17 ITB D-1349/09
SPRAWDZIŁ:
-

PODPIS:

[Signature]

RYSUNEK

BRANŻA: TELETECHNICZNA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:
DATA: grudzień 2017

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

T 5

P.POŻ - rzut parteru