

Jarosław, 18.02.2022r.

L.dz. R4/1274/DD/2022

**„SP-GEO”**  
**Paulina Pawlak**  
**Ul. Mickiewicza 7**  
**37-220 Kańczuga**

W odpowiedzi na pismo dotyczące prowadzenia robót dla zadania pn” Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu rowów wraz z przepustami, wykonanie umocnień cieków/rzek dla zadania pn. Zagospodarowanie poscileniowe realizowane w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” RE Jarosław informuje że, na trasie projektowanej przebudowy występują skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nn 0,4kV.

Przy wykonywaniu w/w inwestycji należy zachować następujące warunki prowadzenia robót:

- przy istniejących skrzyżowaniach linii kablowych należy nałożyć rury osłonowe dwudzielne.
- w przypadku konieczności korekty trasy, kabel należy odkopać na wymaganym odcinku i skorygować trasę w obszarze istniejącej działki.
- nie dopuszcza się zmiany lokalizacji złącza kablowego na dz. 357/2, złącze pozostawić w istniejącym miejscu lokalizując je tyłem do dz. nr 355

Prace ziemne w pobliżu linii kablowych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja a przed zasypaniem zgłosić celem odbioru do Rejonu Energetycznego Jarosław tel. 16 624 60 04.

Przed przystąpieniem do robót powiadomić RE Jarosław o planowanym terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. Po wykonaniu prac przedstawić inwentaryzację geodezyjną.

z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław

Zastępca Dyrektora  
Jacek Kowal

Otrzymują:

1 – adresat

2 - Zarząd Powiatu Jarosławskiego,  
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

*Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów*