



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TORUNIU
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń

Toruń, dnia 13 maja 2021 r.

WT.2370.7.3.1.2021

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku garażowo – socjalno – szkoleniowego Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. – zwanej dalej Pzp) informuję, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie wytycznych dla odwodnienia liniowego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Odpływ liniowy betonowy lub polimerobetonowy z rusztem żeliwnym w klasie D400.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie projektów oraz opisów zadaszeń nad wejściami.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zadaszenie na własnej lekkiej konstrukcji aluminiowej, wypełnienie z blachy trapezowej lub falistej podwieszanej na cięgnach stalowych i montowane bezpośrednio do blachy warstwowej elewacji, przewidzieć odwodnienie.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie wytycznych dla gresu oraz płytek podłogowych.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Gres techniczny, utrzymany w kolorystyce grafitowej lub szarej, klasa R10, matowe, V klasa ścieralności.

Pytanie nr 4:

Czy w 08. pomieszczeniu sprężarki-14,58 m2 przewidziano posadzkę przemysłową?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Tak, w pomieszczeniu sprężarki przewidziano posadzkę przemysłową.

Pytanie nr 5:

Z jakiego materiału przewidziano ścianki między prysznicami w pomieszczeniu 09. Umywalnia?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Systemowe ścianki z płyty HPL przewidziane do zastosowania w umywalniach publicznych np. basenowych.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie nie jest przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Wyposażenie nie jest przedmiotem przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie wytycznych dla drzwi. Z jakiego materiału mają być wykonane? Jakie przewidziano ościeżnice? Jaka kolorystyka?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Drzwi zewnętrzne aluminiowe zgodnie z opisem na zestawieniu kolorystyki, drzwi wewnętrzne poza parametrami określonymi w zestawieniu i na rzutach gładkie, płytowe. Ościeżnice regulowane w kolorze stolarki drzwiowej. W łazienkach i kabinach prysznicowych drzwi odpowiednie do stosowania w podwyższonych warunkach wilgotnościowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowcki
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP