

Zgierz, dn. 11.08.2023 r.

Znak sprawy: PŚ.271.28.2023

Zamawiający **Gmina Miasto Zgierz**

WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania pn.: **Przebudowa boisk w ramach projektu „ Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zamawiający ogłasza przetarg na przebudowę boisk z zastosowaniem nawierzchni polipropylenowej i zawęża grubość modułu do minimum 1,8cm jak poniżej:

- Nawierzchnia polipropylenowa na podbudowie

wykonanie nawierzchni polipropylenowej, modułowej, o grubości min. 1,8 cm na podbudowie z betonu gr. 10 cm. oraz warstwie piasku zagęszczonego o gr. 10-15 cm z obrzeżami gumowymi o gr. 6 cm, pod boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykowej i unihokeja, spełniająca wszelkie certyfikaty, atesty i normy wymagane przepisami prawa, w tym normę PN-EN 14877:2014, a także powinna być zgodna z wymogami aktualnych norm i posiadać atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny) lub równoważny.

Podanie konkretnej minimalnej grubości modułu wskazuje jednoznacznie na jednego producenta płytek polipropylenowych. Pragniemy zwrócić uwagę, iż każdy producent płytek polipropylenowych ma swoje wymiary modułów, w tym ich grubość, co nie wpływa na osiągnięte przez nawierzchnię parametry sportowe i użytkowe, ani na jej bezpieczeństwo.

Czy zatem Zamawiający dopuści moduły o grubości minimum 1,5cm?

Pozytywna odpowiedź na nasze pytania, nie obniży wymagań jakościowych dla nawierzchni, natomiast znacząco poszerzy grono oferentów jednocześnie zwiększając konkurencję i nadzieję na korzystniejsze dla Zamawiającego oferty cenowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia, w pkt. 4 ppkt. 21 Zamawiający dopuścił „nawierzchnię o grubości min. 1,6 cm, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków.” Jednocześnie w ppkt. 22 Zamawiający dopuścił „zastosowanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej

o grubości min. 16mm, z zastrzeżeniem, iż nawierzchnia spełniać musi co najmniej parametry określone normą PN-EN 14877:2014, posiadać atest PZH lub równoważny, jak również powinna być zgodna z wymogami aktualnych norm i spełniać wszystkie certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa.”

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU i OPZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Krzysztof Łobodziński