

Strzelce Wielkie, dnia 17.03.2021

BIURO PROJEKTOWE
inż. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanki – etap II”

Warunki techniczne Nr 20/2021

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej zadania Pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanki – etap II”

z następującymi uwagami:

Sieć kanalizacji sanitarnej

- podłączyć projektowaną sieć sanitarną do zaprojektowanej sieci kanalizacji w miejscowości Krzyżanki – etap I (studnia S-2, kolektora K-2 o rzędnych projektowych 116,70/114,77)
- zaprojektować sieć z rur PVC litych SN 8 SDR 34, łączonych na uszczelkę gumową średnicy 200mm,
- zaprojektować przykanaliki sanitarne do granicy działek poszczególnych posesji
- zaprojektować studnie betonowe z włączami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi, uniemożliwiającymi przesunięcie włazu
- rurociągi tłoczne z rur PEHD odpowiedniej średnicy,
- rurociąg tłoczny zaprojektować równoległe do sieci grawitacyjnej z rur PEHD w miejscach, gdzie jest to uzasadnione
- przepompownie ścieków sieciowe zaprojektować, jako przejazdowe
- zaprojektować przydomową przepompownię ścieków dla SUW Krzyżanki
- przykanaliki zaprojektować z rur PVC litych SN 8 SDR 34, łączonych na uszczelkę gumową średnicy 160mm,
- zakończenie przykanalika studzienką PCV D 425mm
- przewidzieć w dokumentacji sprawdzenie szczelności kanałów poprzez inspekcję kamerą
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

MZWik w Strzelcach Wielkich
Z-ca Kierownika
Działu Eksploatacji i Usług
Tomasz Mikołajski