



LEGENDA:

- 1 - kocioł gazowy kondensacyjny Logamax plus GB 192iWH 25kW Buderus z modułem obsługowym RC310
- 2 - podgrzewacz cwu Logalux SU300/5 z dodatkową grzałką elektryczną 9kW/400V
- 3 - Zestaw do demineralizacji Logafi P4000
- 4 - pompa cyrkulacyjna cwu
- 5 - naczynie wzbiorcze Refle DE
- 6 - zawór antyskażeniowy HA216
- 7 - zawór bezpieczeństwa

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT:	STRAŻNICA OSP	PROJEKT TECHNICZNY		
LOKALIZACJA:	ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO DZIAŁKA NR: 400/1, OBRĘB: 0018 ŻYCHLIN			
INWESTOR:	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYCHLINIE ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO	BRANŻA: SANITARNA – INSTALACJA C.O.	DATA: WRZESIEŃ 2021r.	SKALA:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAGDALENA MAJCHRZAK SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	NR UPRAWNIENI: 7131-7132/100/PW/2002	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IS/6803/02	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ZDZISŁAW MAJCHRZAK SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	NR UPRAWNIENI: UAN-8386/104/89	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IS/3011/01	PODPIS:
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	MGR INŻ. MARTYNA WIECZOREK	NR UPRAWNIENI: —	NR PRZYN. DO IZBY: —	PODPIS:
				NR RYS: S4

